

ООО "Оттим-Сервис"  
г. Пенза, пр. Победы 86а  
(8412)42-88-83  
[priem@ottim.ru](mailto:priem@ottim.ru)

АКТ

на объекте ТСЖ «Лядова 60» «21» марта 2023 г.  
расположенном по адресу: г. Пенза улица Лядова 60


После проведения ТО СУБТ ГВС на двух вводах  
было выявлено:

Неисправно работающая запорная арматура  
на вводе в дом.

Требуется замена 2-х заглушек Ду 80 и 2-х  
заглушек Ду 50.

Представитель ООО «Оттим-Сервис»

Барышев Е.О. слесарь КИПиА



подпись

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  
ТСЖ «ЛЯДОВА.60»

Представитель заказчика

ИВАНОВА О.С.  
Ф.И.О., должность

